

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑)

ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ

สำหรับการใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาล ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้

(๑) น้ำจากบ่อน้ำบาดาลต้องนำขึ้นมาใช้โดยวิธีการสูบน้ำ เว้นแต่น้ำบาดาลจะพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำบาดาลเองโดยธรรมชาติ

(๒) น้ำบาดาลที่พุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำบาดาลเองโดยธรรมชาติให้น้ำไปใช้โดยวิธีการค่อท่อให้น้ำไหลออกไปจากบ่อน้ำบาดาล

(๓) การนำน้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลมาใช้ ไม่ว่าโดยวิธีการใดและเพื่อกิจการใด น้ำบาดาลจะต้องมีปริมาณไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

(๔) ต้องใช้น้ำบาดาลในกิจการที่กำหนดไว้ใน ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเท่านั้น

(๕) การใช้น้ำบาดาลของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐที่ได้รับราชการเว้นตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ให้ทำ ความตกลงกับอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเกี่ยวกับปริมาณน้ำบาดาลที่จะนำขึ้นมาใช้ เป็นรายบ่อไป

ข้อ ๒ การสูบน้ำบาดาล

(๑) การสูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลไม่ว่าจะใช้เครื่องสูบน้ำชนิดใด เครื่องสูบน้ำจะต้องมีสมรรถนะไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

(๒) ท่อน้ำที่จะส่งน้ำบาดาลไปใช้ จะต้องมີประตุน้ำสำหรับควบคุมอัตราการไหลของน้ำ

(๓) เครื่องสูบน้ำบาดาลที่มีสมรรถนะในการสูบน้ำได้เกินกว่า ชั่วโมงละ ๕ ลูกบาศก์เมตรจะต้องมีข้อต่อ ๓ ทาง พร้อมด้วยท่อสูบน้ำทางและ ประตุน้ำ ในระบบท่อส่งน้ำ

(๔) บ่อน้ำบาดาลทุกบ่อต้องมีช่องที่ปากบ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ เซนติเมตร พร้อมฝาปิดเปิดได้ สำหรับตรวจวัดระดับน้ำ ในบ่อ

(๕) ต้องทำการวัดระดับน้ำในบ่อน้ำบาดาลและแจ้งผลแก่ พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ บิลละ ๑ ครั้ง และทำการเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลตาม วิธีการที่กรมทรัพยากรธรณีกำหนดส่งให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เพื่อวิเคราะห์ คุณลักษณะ ๒ ปีต่อครั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๑

เกษม จาติกวณิช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม