

หมายเลขบ่อ Elevation ระหว่างแผนที่ พิกัด ออก-ตก พิกัด เหนือ-ใต้	สถานที่เจาะ	ลึกเจาะ(ม.) ลึกพัฒนา(ม.) วันที่เริ่มเจาะ เจาะเสร็จ ขนาดบ่อ มม.	ระยะท่อกรอง	ชนิดหิน	ระดับน้ำปกติ ปริมาณน้ำ * ระยะน้ำลด (ม.)	เครื่องสูบ ความยาว ของท่อดูด (ม.)	pH Iron Chloride TDS Hardness
5405B003 .00 48 P 192707 1706326	โรงเรียนพุทธเกษตรวัดโนนเมือง 4.5 กม. ทางทิศตะวันตกของกม.ที่ 30 เส้นทาง อ.ขามสะแกแสง - อ.คง ม.1 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	72.00 60.00 13/12/53 17/12/53 150.00	36.00 - 40.00 52.00 - 56.00		11.00 5.00 29.00 ใช้ได้-น้ำจืด Pump Test	สูบไฟฟ้า (ขับเคลื่อนซีบีแอล) 45.00	0.0 0.00 0 0 0
5705H013 48 P 189686 1707178	ที่นายเที่ยง ทองสาย 10 กม. ทางทิศตะวันตกของกม.ที่ 36 เส้นทาง ขามสะแกแสง - บ้านเหลื่อม ม.5 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	44.00 34.00 19/03/57 22/03/57 150.00	18.00 - 34.00		16.00 18.00 8.00 ใช้ได้-น้ำจืด		0.0 0.00 0 0 0
5705H014 48 P 189629 1706918	ที่นางโลม โพธิ์ศรี เส้นทาง ขามสะแกแสง - บ้านเหลื่อม ม.5 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	54.00 49.00 23/03/57 25/03/57 150.00	36.00 - 49.00		14.00 15.00 18.00 ใช้ได้-น้ำจืด		0.0 0.00 0 0 0
5805B035 48 P	โรงเรียนบ้านโนนเมือง เส้นทาง - ม.1 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	32.00 32.00 01/11/58 03/11/58			10.00 10.00 10.00 ใช้ได้-น้ำจืด	สูบไฟฟ้า (ขับเคลื่อนซีบีแอล)	0.0 0.00 0 0 0
5905H012 48 P 192822 1707209	ที่นางภัทรีทิมล ธนากุลเดชะทรัพย์ เส้นทาง - ม.9 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	66.00 60.00 06/02/59 08/02/59 150.00	53.00 - 59.00		9.42 8.00 19.69 ใช้ได้-น้ำจืด	สูบเทอร์ไบน์ 45.00	0.0 0.00 0 0 0
6005H011 48 P 190898 1705623	ที่นายจรัญ จอดนอก เส้นทาง - ม.2 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	72.00 68.00 01/03/60 04/03/60 150.00	56.00 - 68.00		17.00 8.00 20.00 ใช้ได้-น้ำจืด	สูบเทอร์ไบน์	0.0 0.00 0 0 0
6005H029 48 P 189767 1704472	ที่นางสมคิด บำรุงนา เส้นทาง - ม.2 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	78.00 68.00 17/05/60 20/05/60 150.00	54.00 - 68.00		10.20 15.00 16.00 ใช้ได้-น้ำจืด	สูบเทอร์ไบน์	0.0 0.00 0 0 0
6005H030 48 P 190360 1707222	ที่นางม้วย มิ่งโคกสูง เส้นทาง - ม.5 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	78.00 71.00 06/06/60 09/06/60 150.00	35.00 - 41.00 35.00 - 41.00		8.00 6.00 30.00 ใช้ได้-น้ำจืด	สูบเทอร์ไบน์	0.0 0.00 0 0 0
6005H031 48 P 189577 1706361	ที่นางเปรี๊ยะ ทองสาย เส้นทาง - ม.5 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	70.00 42.00 10/06/60 13/06/60 150.00	18.00 - 24.00 18.00 - 24.00		12.00 13.00 5.00 ใช้ได้-น้ำจืด	สูบเทอร์ไบน์	0.0 0.00 0 0 0

หมายเลขบ่อ Elevation ระหว่างแผนที่ พิกัด ออก-ตก พิกัด เหนือ-ใต้	สถานที่เจาะ	ลึกเจาะ(ม.) ลึกพัฒนา(ม.) วันที่เริ่มเจาะ เจาะเสร็จ ขนาดบ่อ มม.	ระยะท่อกรอง	ชนิดหิน	ระดับน้ำปกติ ปริมาณน้ำ * ระยะน้ำลด (ม.)	เครื่องสูบ ความยาว ของท่อตูด (ม.)	pH Iron Chloride TDS Hardness
6005H032 48 P 191329 1705435	ที่นางฉวีวรรณ เขียวรี เส้นทาง - ม.9 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	78.00 60.00 14/06/60 17/06/60 150.00	36.00 - 42.00 36.00 - 42.00		9.00 6.50 29.00 ใช้ได้-น้ำจืด	สูบเทอร์โบ	0.0 0.00 0 0
AFD1003 48 P 191197 1708248	จัว เส้นทาง - ม.4 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	39.63 - 01/01/31 01/01/31			7.62 18.18 13.72 ใช้ได้-น้ำจืด	สูบมือโยก	0.0 0.00 0 0
D525 201.00 48 P 192552 1705846	สถานีอนามัยบ้านโนนเมือง 2 กม. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ กม. 30.1 เส้นทาง ขามสะแกแสง ม.1 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	36.00 36.00 03/02/23 10/02/23 125.00	30.00 - 36.00		1.50 1.82 30.60 ใช้ได้-น้ำจืด		7.5 7.60 16 780 43
D540 214.00 48 P 187516 1705468	โรงเรียนบ้านสระแจง 14 กม. ทิศใต้ กม. 12 เส้นทาง บ้านปะคำ-ทำนบพัฒนา ม.6 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	90.00 0.00 17/05/23 21/05/23			0.00 0.00 0.00 ใช้ไม่ได้-น้ำแห้ง		0.0 0.00 0 0 0
D543 221.00 48 P 191132 1708142	โรงเรียนบ้านจัว 2 กม. ทิศเหนือ กม. 6 เส้นทาง ขามสะแกแสง-บ้านคูเมือง ม.4 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	33.00 33.00 29/05/23 30/05/23 150.00	27.00 - 33.00		5.72 7.80 5.25 ใช้ไม่ได้-น้ำแห้ง Pump Test		7.7 3.50 333 952 210
DCD8132 เส้นทาง - ม.7 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	หนองกกไม้ดอก เส้นทาง - ม.7 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	36.00 - 12/09/32 12/09/32 100.00	30.00 - 33.00		9.00 2.27 6.00 ใช้ไม่ได้-ปิดบ่อ อุดกลบ		0.0 0.00 0 0 0
DCD8134 เส้นทาง - ม.7 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	จัว เส้นทาง - ม.7 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	30.00 - 07/12/32 07/12/32 100.00	24.00 - 27.00		15.00 1.82 4.50 ใช้ไม่ได้-ปิดบ่อ อุดกลบ		0.0 0.00 0 0 0
DCD8135 เส้นทาง - ม.7 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	ครีмпวง เส้นทาง - ม.7 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	23.40 - 14/06/35 14/06/35 150.00	18.00 - 21.00		7.50 1.82 15.00 ใช้ไม่ได้-ปิดบ่อ อุดกลบ		0.0 0.00 0 0 0
DCD8136 48 P 192006 1706042	โนนเมือง เส้นทาง - ม.1 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	41.30 - 12/01/43 12/01/43 150.00	35.00 - 38.00		9.00 2.95 14.00 ใช้ไม่ได้-ไม่ได้ระบุ	สูบไฟฟ้า (ขับเคลื่อนด้วยปั๊ม)	0.0 0.00 0 0 0

หมายเลขบ่อ Elevation ระหว่างแผนที่ พิกัด ออก-ตก พิกัด เหนือ-ใต้	สถานที่เจาะ	ลึกเจาะ(ม.) ลึกพัฒนา(ม.) วันที่เริ่มเจาะ เจาะเสร็จ ขนาดบ่อ มม.	ระยะท่อกรอง	ชนิดหิน	ระดับน้ำปกติ ปริมาณน้ำ * ระยะน้ำลด (ม.)	เครื่องสูบ ความยาว ของท่อตูด (ม.)	pH Iron Chloride TDS Hardness
DCD8137 48 P 189406 1705695	สระกรวด เส้นทาง - ม.2 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	35.30 - 11/07/43 11/07/43 150.00	29.00 - 32.00		6.00 3.18 10.00 ใช้ไม่ได้-ไม่ได้รับ	สูบมือโยก	0.0 0.00 0 0 0
DCD8138 48 P 192733 1706139	โนนเมือง เส้นทาง - ม.1 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	31.50 - 25/01/31 25/01/31 100.00	24.00 - 30.00		5.10 4.09 12.00 ใช้ไม่ได้-ไม่ได้รับ	สูบไฟฟ้า (ขับเคลื่อน)	0.0 0.00 0 0 0
MG1638 48 P 185534 1704110	บ้านทุเรียน 6 กม.ทางทิศเหนือของ กม.ที่ 8 เส้นทาง ขามสะแกแสง-อ.คง ม.7 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	24.00 24.00 23/01/45 25/01/45 150.00	20.00 - 24.00	shale	6.00 1.00 15.00 ใช้ได้-น้ำจืด	สูบไฟฟ้า (ขับเคลื่อน)	0.0 6.80 1300 2880 1700
MG320 230.00 48 P 191778 1706565	บ้านสระกรวด กม. 6 เส้นทาง ทำนบพัฒนา ม.2 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	42.00 42.00 17/01/26 21/01/26 100.00	36.00 - 42.00	siltstone	3.00 3.64 33.30 ใช้ได้-น้ำจืด	สูบไฟฟ้า (ขับเคลื่อน)	8.6 7.80 200 1060 130
MG322 227.00 48 P 189640 1704550	บ้านหนองกกไม้พอก 10 กม. ทิศตะวันตก ของที่ว่าการอำเภอ เส้นทาง - ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	30.00 30.00 26/01/26 31/01/26 100.00	24.00 - 30.00	shale	6.36 4.80 5.16 ใช้ไม่ได้-ปิดบ่อ อดกลบ Pump Test	สูบไฟฟ้า (ขับเคลื่อน)	8.4 1.10 287 1124 118
MG690 48 P 189437 1706885	บ้านโนนวัด 3 กม. ทิศตะวันออก กม. 9 เส้นทาง ขามสะแกแสง ม.2 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	30.00 30.00 13/04/32 16/04/32 125.00	24.00 - 30.00	sandstone	7.50 1.14 19.80 ใช้ไม่ได้-ปิดบ่อ อดกลบ	สูบมือโยก	0.0 0.00 0 0 0
MG792 48 P 189437 1706885	บ้านศรีม่วง 20 ม. ทิศเหนือ กม. 8 เส้นทาง คูเมือง-บ้านทำนบพัฒนา ม.5 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	60.00 60.00 01/06/33 13/06/33 125.00	48.00 - 60.00	sandstone,shale	12.90 1.14 35.10 ใช้ไม่ได้-ปิดบ่อ อดกลบ	สูบมือโยก	0.0 0.22 2102 0 650
MG802 48 P 189437 1706885	บ้านสระกรวด 100 ม. ทิศใต้ กม. 6 เส้นทาง บ้านทำนบพัฒนา ม.2 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	60.00 60.00 01/07/33 09/07/33 150.00	30.00 - 36.00		9.00 2.27 25.80 ใช้ไม่ได้-ปิดบ่อ อดกลบ	สูบแกนนอน	0.0 1.10 28 0 145
MG825 48 P 189437 1706885	บ้านศรีม่วง 20 ม. ทิศตะวันออก กม. 8 เส้นทาง คูเมือง-ทำนบพัฒนา ม.5 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	30.00 30.00 22/11/33 24/11/33 125.00	18.00 - 30.00	sandstone	16.79 7.12 2.39 ใช้ไม่ได้-ปิดบ่อ อดกลบ Pump Test	สูบไฟฟ้า (ขับเคลื่อน)	0.0 13.00 240 0 160

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ข้อมูลบ่อน้ำบาดาล



หมายเลขบ่อ Elevation ระหว่างแผนที่ พิกัด ออก-ตก พิกัด เหนือ-ใต้	สถานที่เจาะ	ลึกเจาะ(ม.) ลึกพัฒนา(ม.) วันที่เริ่มเจาะ เจาะเสร็จ ขนาดบ่อ มม.	ระยะท่อกรอง	ชนิดหิน	ระดับน้ำปกติ ปริมาณน้ำ * ระยะน้ำลด (ม.)	เครื่องสูบ ความยาว ของท่อดูด (ม.)	pH Iron Chloride TDS Hardness
MG826 48 P 187421 1703858	บ้านหนองกกไม้พอก 12 กม. ทิศตะวันตก กม. 7 เส้นทาง คูเมือง-ทำนบพัฒนา ม.3 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	30.00 30.00 25/11/33 27/11/33 125.00	18.00 - 30.00	sandstone,siltstone	16.80 1.14 7.80 ใช้ได้-น้ำจืด	สูบมือโยก 21.00	7.4 70.00 410 0 390
MY226 48 P 192224 1706015	บ้านโนนเมือง ทิศเหนือ กม. เส้นทาง คูเมือง-ทำนบพัฒนา ม.1 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	48.00 48.00 19/12/34 23/12/34 125.00	30.00 - 36.00 42.00 - 48.00	clay/shale	5.10 6.82 21.90 ใช้ได้-น้ำจืด	สูบไฟฟ้า (ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์) 9.00	0.0 0.00 0 0 0
MY227 48 P 190542 1705933	บ้านสระกรวด 200 ม. ทิศเหนือ กม. เส้นทาง คูเมือง-ทำนบพัฒนา ม.2 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	36.00 36.00 24/12/34 26/12/34 125.00	30.00 - 36.00		5.10 1.59 24.90 ใช้ได้-น้ำจืด	สูบมือโยก 18.00	7.0 0.00 0 0 0
MY331 48 P 191207 1708251	โรงเรียนบ้านจัว 3.5 กม. ทิศเหนือ กม. เส้นทาง คูเมือง-ทำนบพัฒนา ม.4 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	18.00 18.00 29/01/36 31/01/36 125.00	12.00 - 18.00	shale/clay	6.25 14.41 2.42 ใช้ได้-น้ำจืด Pump Test	สูบไฟฟ้า (ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์) 9.00	0.0 4.00 77 604 130
MY332 48 P 192554 1705852	บ้านโนนเมือง 1 กม. ทิศเหนือ กม. เส้นทาง คูเมือง-หัวทำนบพัฒนา ม.1 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	42.00 42.00 01/02/36 04/02/36 125.00	36.00 - 42.00	shale/clay	7.50 10.23 1.80 ใช้ได้-น้ำจืด	15.00	0.0 4.80 76 604 120
MY336 48 P 187757 1703969	บ้านหนองกกไม้พอก 4 กม. ทิศตะวันตก กม. เส้นทาง คูเมือง ม.3 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	30.00 30.00 12/02/36 14/02/36 125.00	24.00 - 30.00	clay/shale	5.40 8.41 1.50 ใช้ได้-น้ำจืด	สูบมือโยก 12.00	7.3 2.60 140 878 120
MY337 48 P 189356 1706970	บ้านศรีม่วง กม. เส้นทาง คูเมือง ม.5 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	30.00 30.00 15/02/36 17/02/36 125.00	24.00 - 30.00	clay/sandstone	15.77 14.41 0.07 ใช้ได้-น้ำจืด Pump Test	สูบไฟฟ้า (ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์) 18.00	6.7 5.40 330 1130 540
MY338 48 P 187517 1705213	บ้านสระแจง 1 กม. ทิศตะวันตก กม. เส้นทาง คูเมือง ม.6 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	24.00 24.00 18/02/36 20/02/36 125.00	18.00 - 24.00	clay/shale	13.47 14.41 0.88 ใช้ได้-น้ำจืด Pump Test	18.00	0.0 3.90 82 670 270
MY456 48 P 189457 1706634	บ้านศรีม่วง 8 กม. ทิศตะวันตก กม. เส้นทาง - ม.5 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	36.00 36.00 20/02/37 22/02/37 150.00	30.00 - 36.00	clay/sandstone	15.00 6.82 5.40 ใช้ไม่ได้-ปิดบ่อ อดกลบ	สูบมือโยก 18.00	7.5 11.00 750 1900 270

หมายเลขบ่อ Elevation ระหว่างแผนที่ พิกัด ออก-ตก พิกัด เหนือ-ใต้	สถานที่เจาะ	ลึกเจาะ(ม.) ลึกพัฒนา(ม.) วันที่เริ่มเจาะ เจาะเสร็จ ขนาดบ่อ มม.	ระยะท่อกรอง	ชนิดหิน	ระดับน้ำปกติ ปริมาณน้ำ * ระยะน้ำลด (ม.)	เครื่องสูบ ความยาว ของท่อดูด (ม.)	pH Iron Chloride TDS Hardness
MY457 48 P 192677 1706311	วัดบ้านโนนเมือง 5 กม. ทิศตะวันตก กม. เส้นทาง ม.1 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	48.00 48.00 23/02/37 25/02/37 150.00	42.00 - 48.00	sandstone/shale	6.00 4.55 10.80 ใช้ได้-น้ำจืด	สูบไฟฟ้า (ขับเคลื่อน) 15.00	8.2 5.90 120 1460 130
MY459	บ้านโนนเมือง (คุ้ม 16) 5.8 กม. ทิศตะวันตก กม. เส้นทาง ขามทะเลสอ ม.1 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	18.00 18.00 01/03/37 02/03/37 150.00	12.00 - 18.00	clay/shale	6.90 1.14 8.10 ใช้ไม่ได้-ปิดบ่อ อุดกลบ	สูบน้ำโยก 15.00	0.0 5.40 980 3930 660
NR29 48 P 192596 1705727	บ้านโนนเมือง เส้นทาง - ม.9 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	48.00 - - - -			0.00 10.00 0.00 ใช้ไม่ได้-ไม่ได้รับ	สูบไฟฟ้า (ขับเคลื่อน) 39.00	0.0 0.00 0 0 0
NR302 .00 48 P 192793 1706032	วัดโนนเมือง เส้นทาง ขามสะแกแสง - บ้านเหลื่อม ม.1 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	52.00 52.00 27/05/49 29/05/49 150.00	38.00 - 50.00		9.00 4.00 35.00 ใช้ได้-น้ำจืด	สูบไฟฟ้า (ขับเคลื่อน) 39.00	0.0 0.00 0 0 0
PW17172 48 P 189410 1706695	บ้านศรีม่วง เส้นทาง - ม.5 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	32.00 30.25 - 10/02/35 100.00	24.20 - 30.25		4.50 2.00 12.00 ใช้ได้-น้ำจืด	สูบไฟฟ้า (ขับเคลื่อน) 39.00	7.3 0.00 0 0 0
SB360 48 P 187239 1705281	บ้านสระแจง 3 กม. ทิศตะวันตก กม. 7 เส้นทาง บ้านคูเมือง-โนนไทย ม.6 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	30.00 30.00 26/03/30 28/03/30 100.00	24.00 - 30.00	shale	6.00 1.14 16.80 ใช้ได้-น้ำจืด	สูบไฟฟ้า (ขับเคลื่อน) 39.00	0.0 0.00 0 0 0
SC1145 48 P 188468 1705543	บ้านตุ๊กหิน 8 กม. ทิศตะวันตก กม. 30 เส้นทาง อ. โนนไทย - อ. คง ม.8 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	30.00 30.00 14/02/39 17/02/39 100.00	24.00 - 30.00		16.50 3.40 1.50 ใช้ได้-น้ำจืด	สูบไฟฟ้า (ขับเคลื่อน) 39.00	7.2 0.00 0 0 0
SC1146 48 P 187815 1703622	บ้านหนองกกไม้พอก 13 กม. ทิศตะวันตก กม. 30 เส้นทาง อ. โนนไทย - อ. คง ม.3 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	30.00 30.00 18/02/39 21/02/39 100.00	24.00 - 30.00	shale	6.00 2.72 18.00 ใช้ได้-น้ำจืด	สูบไฟฟ้า (ขับเคลื่อน) 39.00	0.0 0.00 0 0 0
SC1147 48 P 185531 1703910	บ้านหนองทุเรียน 13.200 ม. ทิศตะวันตก กม. 30 เส้นทาง อ. โนนไทย - อ. คง ม.7 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	30.00 30.00 22/02/39 25/02/39 100.00	24.00 - 30.00	siltstone	10.50 2.72 4.50 ใช้ได้-น้ำจืด	สูบไฟฟ้า (ขับเคลื่อน) 39.00	0.0 0.00 0 0 0

หมายเลขบ่อ Elevation ระหว่างแผนที่ พิกัด ออก-ตก พิกัด เหนือ-ใต้	สถานที่เจาะ	ลึกเจาะ(ม.) ลึกพัฒนา(ม.) วันที่เริ่มเจาะ เจาะเสร็จ ขนาดบ่อ มม.	ระยะท่อกรอง	ชนิดหิน	ระดับน้ำปกติ ปริมาณน้ำ * ระยะน้ำลด (ม.)	เครื่องสูบ ความยาว ของท่อดูด (ม.)	pH Iron Chloride TDS Hardness
SC405 48 P 191878 1706645	โรงเรียนบ้านโนนเมือง 34.5 กม. ทิศเหนือ กม. 29.2 เส้นทาง สุรนารายณ์ ม.1 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	30.00 30.00 01/05/31 06/05/31 150.00	18.00 - 30.00	shale	3.30 5.00 11.70 ใช้ได้-น้ำกร่อย	สูบน้ำบาดาล 21.00	0.0 0.30 1900 0 990
T1664 48 P 190638 1705808	บ้านสระกรวด 5 กม. ทางทิศตะวันตกของ กม. ที่ 30 เส้นทาง ขามสะแกแสง-บ้านเหลื่อม ม.2 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	32.00 32.00 18/01/40 21/01/40 150.00	24.00 - 32.00	shale/sandstone	4.00 4.50 11.00 ใช้ได้-น้ำจืด	สูบน้ำบาดาล (ขับเคลื่อน)	7.8 0.00 0 0 0
T1665 48 P 187475 1705211	บ้านระแงง 9 กม. ทางทิศตะวันตกของ กม. ที่ 30 เส้นทาง ขามสะแกแสง-บ้านเหลื่อม ม.6 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	24.00 24.00 22/01/40 24/01/40 125.00	18.00 - 24.00	shale	2.00 1.50 16.00 ใช้ได้-น้ำจืด		0.0 0.00 0 0 0
T1666 48 P 187873 1703612	บ้านหนองกอกไม้พอก 11 กม. ทางทิศตะวันตกของ กม. ที่ 30 เส้นทาง ขามสะแกแสง-บ้านเหลื่อม ม.3 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	32.00 32.00 25/01/40 28/01/40 150.00	20.00 - 32.00		4.50 4.50 10.50 ใช้ได้-น้ำจืด	สูบน้ำบาดาล (ขับเคลื่อน)	0.0 0.00 0 0 0
T1667 48 P 189432 1706482	บ้านศรีม่วง 9.2 กม. ทางทิศตะวันตกของ กม. ที่ 30 เส้นทาง ขามสะแกแสง-บ้านเหลื่อม ม.5 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	36.00 36.00 29/01/40 31/01/40 100.00	30.00 - 36.00	shale	18.00 3.80 3.00 ใช้ได้-น้ำจืด	สูบน้ำบาดาล (ขับเคลื่อน)	0.0 0.00 0 0 0
คก0228 48 P 192413 1705802	เลขที่ 55 ม.9 เส้นทาง - ม.9 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	- - - -			0.00 0.00 0.00	สูบน้ำบาดาล (ขับเคลื่อน)	0.0 0.00 0 0 0
คก0229 48 P 189343 1705695	อบต.โนนเมือง เส้นทาง - ม.2 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	- - - -			0.00 0.00 0.00	สูบน้ำบาดาล (ขับเคลื่อน)	7.3 0.00 0 0 0
คก0230 48 P 189088 1706978	สาธารณะ ม.5 เส้นทาง - ม.5 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	- - - 01/01/00			0.00 0.00 0.00	สูบน้ำบาดาล	0.0 0.00 0 0 0
คก0231 48 P 190855 1703979	เลขที่ 218 ม.2 เส้นทาง - ม.2 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	- - - -			0.00 0.00 0.00	สูบน้ำบาดาล (ขับเคลื่อน)	7.5 0.00 0 0 0

หมายเลขบ่อ Elevation ระหว่างแผนที่ พิกัด ออก-ตก พิกัด เหนือ-ใต้	สถานที่เจาะ	ลึกเจาะ(ม.) ลึกพัฒนา(ม.) วันที่เริ่มเจาะ เจาะเสร็จ ขนาดบ่อ มม.	ระยะท่อกรอง	ชนิดหิน	ระดับน้ำปกติ ปริมาณน้ำ * ระยะน้ำลด (ม.)	เครื่องสูบ ความยาว ของท่อดูด (ม.)	pH Iron Chloride TDS Hardness
คก0232 48 P 192806 1707777	ศาลารวมใจ เส้นทาง - ม.1 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	- - - -			0.00 0.00 0.00	สูบไฟฟ้า (ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์)	0.0 0.00 0 0 0
คก0233 48 P 192982 1707933	ที่สาธารณะ เส้นทาง - ม.1 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	- - - -			0.00 0.00 0.00	สูบไฟฟ้า (ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์)	0.0 0.00 0 0 0
คก0300 48 P 191344 1707868	165 ม.4 เส้นทาง - ม.4 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	- - - -			3.80 0.00 0.00	สูบไฟฟ้า (ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์)	0.0 0.00 0 0 0